Аншуков А.Н.
Для сведения
В. 21.11.2018

Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне электраэнергетыкі «Белэнерга»
(ДВА «Белэнерга»)

вул. К. Маркса, 14, 220030, г. Мінск
тэл.: (017) 218 23 59, факс: (017) 218 26 39
e-mail: belenergo@bel.energo.by
Р/рахунак (IBAN) BY48BPSB30121030090129330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700 па г. Мінску і Мінскай вобласці ААТ «БПС-Сбербанк», BIC BPSBBY2X
УНП 101339243, ОКПО 37472231

Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»
(ГПО «Белэнерго»)

ул. К. Маркса, 14, 220030, г. Минск
тел.: (017) 218 23 59, факс: (017) 218 26 39
e-mail: belenergo@bel.energo.by
Р/счет (IBAN) BY48BPSB30121030090129330000
в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», BIC BPSBBY2X
УНП 101339243, ОКПО 37472231

16.11.2018 №06-10/455-ГУ
На № 04-14/2469 от 05.11.2018

О согласовании письма

И. о. генерального директора – первому заместителю генерального директора – главному инженеру ОАО «Белсельэлектросетьстрой» Сукало В.Л.

ГПО «Белэнерго» рассмотрело письмо ОАО «Белсельэлектросетьстрой» от 05.11.2018 № 04-14/2469 и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 6 Предложений по повышению устойчивости функционирования объектов энергоснабжения и оперативности ликвидации нарушений их функционирования, изложенных в докладной записке Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь А.В. Калинина от 03.02.2016 г. №33/213-41 «О ликвидации последствий циклонов Даниелла и Эмма», Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерству энергетики Республики Беларусь поручено разработать карты климатического районирования территории Республики Беларусь по ветровым и гололедным нагрузкам на воздушных линиях электропередачи.

В целях выполнения данного поручения объединение заключило договор с РУП «Белэнергосетьпроект» на разработку ТКП «Линии электропередачи воздушные. Ветровые воздействия, гололедные нагрузки и ветровые воздействия при гололеде». Срок разработки данного ТКП – март 2019 г.

Также, в 2018-2019 годах запланированы работы по пересмотру и внесению изменений в СТП 09110.20.186-09 «Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами марки СИП-4и. Технические требования».

До введения и утверждения указанных документов расчётные пролёты для различных районов по ветру и гололёду необходимо определять согласно методики, изложенной в письме ОАО «Белсельэлектросетьстрой» от 11.12.2013 № 08-11/2752.

И. о. первого заместителя генерального директора – главного инженера – заместитель главного инженера Д.И. Меметов

06-10 Цуран 218 29 69

Открытое акционерное общество "БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"
Входящий № 1111-ку
"20" 11 2018 г.