Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне электраэнергетыкі «Белэнерга»
(ДВА «Белэнерга»)

вул. Шорная, 17, 220004, г. Мінск
тэл.: (017) 218 23 59, факс: (017) 218 26 39
e-mail: belenergo@bel.energo.by
Р/рахунак (IBAN) BY66AKBB30126594900045400000
у ААТ «АСБ Беларусбанк»
BIC AKBBBY2X, УНП 101339243
ОКПО 37472231

Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго»
(ГПО «Белэнерго»)

ул. Шорная, 17, 220004, г. Минск
тел.: (017) 218 23 59, факс: (017) 218 26 39
e-mail: belenergo@bel.energo.by
Р/счет (IBAN) BY66AKBB30126594900045400000
в ОАО «АСБ Беларусбанк»
BIC AKBBBY2X, УНП 101339243
ОКПО 37472231

11.01.2021 № 14-14/13

На № _____ от _____

Главному инженеру
ОАО «Белэлектромонтажналадка»
Ройнику А.М.

О подключении обогрева

ГПО «Белэнерго рассмотрело Ваше обращение от 22.12.2020 №16-3/6051 и сообщает.

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2020 № 309 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» Положение о порядке выдачи органом государственного энергетического и газового надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева (далее – Положение), утверждённое постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.02.2006 №269, утратило силу и не должно учитываться при проведении государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Дополнительно следует отметить, что в соответствии с Методическими рекомендациями по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) в республиканских унитарных предприятиях электроэнергетики, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», утверждёнными приказом ГПО «Белэнерго» от 31.01.2014 №27, расход электрической энергии на обогрев помещений подстанции относится к расходу электрической энергии на собственные нужды, который в свою очередь входит в состав технологического расхода электрической энергии на её производство и транспортировку.

Учитывая вышеизложенное, при использовании для обогрева помещений подстанции электроконвекторов, их подключение к системе электроснабжения может осуществляться через штепсельные соединения.

Первый заместитель генерального директора–главный инженер В.В. Бобров

14-14, Негодько,218-23-40

ОАО «Белэлектромонтажналадка»
ВХ. № 68
«11» 01 2021 г.