МІНІСТЭРСТВА АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск,
Тэл. 327 19 34, 327 26 42, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
http://www.mas.by

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск,
Тел. 327 19 34, 327 26 42, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
http://www.mas.by

09.10.2017 № 02-1-07/12990

На № _____ ад _____

Иванкевич И.В. 17.10.17г.

ООО «АнВАЗ»

пер. Загородный 3-й, 4В,
пом. № 29, офис 18
220036, г. Минск

О рассмотрении письма

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь рассмотрело письмо ООО «АнВАЗ» от 11.09.2017 № б/н и сообщает следующее.

Пункт 6.2 ТКП 45-2.02-190-2010 «Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования» устанавливает требования о необходимости автоматического отключения электроэнергии для оборудования со степенью защиты оболочки от проникновения воды ниже 4 по ГОСТ 14254 и не регламентирует обязательность применения оборудования с указанной степенью защиты.

При установке электрооборудования со степенью защиты оболочки от проникновения воды ниже 4 и выше по ГОСТ 14254 требования указанного пункта не применяются.

Требования п. 6.2 ТКП 45-2.02-190-2010 не распространяются на оборудование систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и противодымной вентиляции со степенью защиты оболочки ниже IP44 в части автоматического отключения электроэнергии до момента подачи ОТВ на очаг пожара.

При проектировании указанных систем проектной организации следует предусмотреть мероприятия, исключающие возможность проникновения воды на токоведущие элементы.

Заместитель Министра Д.И.Семенкевич

02-1-07/Чайко 226-54-27

ООО «АнВАЗ»
Вх.№. 01-02/315
"16" 10 2017г.