МІНІСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

вул. К.Маркса, 14, 220030 г. Мінск
тэл. (017) 218 21 02
факс (017) 218 24 68
E-mail: minenergo@minenergo.gov.by
http://www.minenergo.gov.by

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. К.Маркса, 14, 220030 г. Минск
тел. (017) 218 21 02
факс (017) 218 24 68
E-mail: minenergo@minenergo.gov.by
http://www.minenergo.gov.by

15.09.2023 № ____

На № _____ ад _____

О рассмотрении обращения

Министерство энергетики рассмотрело обращение от 04.09.2023 № и в пределах компетенции сообщает следующее.

В настоящее время согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217 «О строительных нормах и правилах»:

обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, проектировании и строительстве зданий и сооружений устанавливаются в строительных нормах;

добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности устанавливаются в строительных правилах;

обязательные для соблюдения требования и добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности не могут устанавливаться в иных технических нормативных правовых актах, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, а также в технических регламентах, технических кодексах установившейся практики, государственных стандартах, общегосударственных классификаторах Республики Беларусь.

Таким образом, при проектировании следует руководствоваться требованиями обязательных строительных правил, добровольных строительных норм, а в случае их отсутствия техническими кодексами установившейся практики, утвержденными государственными органами в установленном порядке.

Дополнительно, в части Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) информируем, что в соответствии с параграфом 7.3.38 ПУЭ определение класса взрывоопасных зон должно определяться

технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

В случае несогласия, данный ответ может быть обжалован в порядке, установленном статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Исх. № от 04.09.2023 г.

Министерство энергетики
Республики Беларусь

просит дать разъяснения требований Правил устройства электроустановок:

1. В части п. 7.3.49:

- что следует считать общим технологическим потоком производства (является ли общим технологическим потоком производства технологический процесс, при котором в помещении располагаются лишь покрасочные камеры, а другие виды работы в данном помещении отсутствуют)?;

- что следует считать открытыми проемами окрасочных и сушильных камер (являются ли таковыми проемы камер, заполненные дверями и (или) воротами)?;

- к какой конкретно взрывоопасной зоне следует относить зоны за пределами окрасочных и сушильных камер (для случая, когда покраска ведется с применением ЛКМ на основе ЛВЖ; для случая, когда покраска ведется с применением взрывоопасных порошковых красок)?;

- что подразумевается под последним абзацем п.7.3.49 («Требования настоящего параграфа на эти зоны не распространяются»)?.

2. В части п. 7.3.39:

- что относится к технологическим аппаратам (является ли ёмкость с ЛВЖ (например, бочка 200л, размещаемая у рабочего места) технологическим аппаратом и требуется ли определять 5-метровую взрывоопасную зону от данной ёмкости с ЛВЖ)?.

3. К какому классу зоны по ПУЭ следует относить помещения гаражей, станций технического обслуживания (с учетом требований п.5.2.1.6 СН 3.02.03-2019, а также с учетом того, что в случае отнесения помещений ремонта автомобилей к классу зоны В-Iа все электрооборудование данных помещений должно быть во взрывозащищенном исполнении (при этом в Республике Беларусь отсутствуют подъемники для автомобилей, а также другой электроинструмент для ремонта автомобилей во взрывозащищенном исполнении)?.