МІНІСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«Дзяржаўны энергетычны і
газавы нагляд»
(Дзяржэнергагазнагляд)

вул. Старавіленская, 100А, 220123, г. Мінск
тэл. +375 17 218 20 12, факс +375 17 218 22 87
e-mail: gu@gosenergogaznadzor.by

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«Государственный энергетический и
газовый надзор»
(Госэнергогазнадзор)

ул. Старовиленская, 100А, 220123, г. Минск
тел. +375 17 218 20 12, факс +375 17 218 22 87
e-mail: gu@gosenergogaznadzor.by

30.11.2023 № 01-12/ЭЛ-126-6

На № _____ ад _____

[redacted]

О рассмотрении обращения

Уважае[redacted]

Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» рассмотрело Ваше электронное обращение от 16.11.2023 и в рамках своей компетенции сообщает следующее.

Согласно пункту 6.1 строительных норм СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», утвержденных и введенных в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.11.2019 № 64 (далее - СН 4.04.01-2019), категорию надежности электроснабжения следует рассматривать применительно к индивидуальным электроприемникам.

В соответствии с пунктом 6.5 СН 4.04.01-2019 для электроснабжения электроприемников I категории надежности электроснабжения в их силовой сети следует предусматривать автоматический ввод резерва (далее – АВР). Для электроприемников I категории надежности электроснабжения, имеющих технологический резерв, автоматически включаемый по цепям управления, устройство АВР в силовой сети не требуется. По согласованию с заказчиком допускается предусматривать АВР централизованно для всего здания. Для варианта АВР на стороне низшего напряжения встроенной трансформаторной подстанции (далее – ТП) установка его на главном распределительном щите (далее – ГРЩ), расположенном в смежном с ТП помещении, не требуется.

Согласно пункту 5.1 технического кодекса установившейся практики ТКП 385-2022 (33240) «Сети электрические распределительные сельские напряжением 0,38-10 кВ. Правила технологического проектирования», утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 12.05.2022 № 14 (далее – ТКП 385-2022), требования к надежности электроснабжения устанавливаются применительно к вводному устройству или вводно-распределительному (далее - ВРУ) здания,

в котором имеются электроприемники или группы электроприемников (потребители).

В соответствии с пунктом 5.9 ТКП 385-2022 устройство АВР у потребителей категории 2, имеющих отдельные электроприемники категории 1 следует устанавливать во вводных устройствах зданий, в которых расположены эти электроприемники.

Отмечаем, что во исполнение пункта 11.15 строительных правил СП 4.04.04-2023 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.06.2023 № 65, в жилых и общественных зданиях каждый лифт (кроме грузовых лифтов, не предназначенных для перевозки пассажиров) подключают самостоятельной линией непосредственно от ВРУ (ГРЩ) с устройством АВР или от распределительного щита с устройством АВР, подключенного непосредственно от ВРУ (ГРЩ ) здания.

Исходя из вышеизложенного считаем, что указанный в обращении АВР лифта, отнесенного к электроприемникам категории 1 в отношении надежности электроснабжения, у потребителя категории надежности 2 может быть установлен в ВРУ (ГРЩ), а не в трансформаторной подстанции. Решение о целесообразности установки устройств АВР в трансформаторной подстанции для указанного случая может приниматься заказчиком совместно с проектировщиком.

Необходимо также отметить, что согласно пункту 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.06.2019 № 217 «О строительных нормах и правилах» обязательные для соблюдения требования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности при градостроительном планировании, размещении объектов строительства и застройке территорий, проектировании и строительстве зданий и сооружений устанавливаются в строительных нормах, а добровольные для применения правила в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности устанавливаются в строительных правилах.

При необходимости Вы вправе обратиться в Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь за дополнительными разъяснениями по требованиям указанных строительных норм и правил.

В соответствии со статьями 7, 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» в случае несогласия с данным ответом Вы имеете право обжаловать его в вышестоящую организацию – Министерство энергетики Республики Беларусь, расположенную по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 14.

Заместитель генерального
директора - главный инженер А.А.Гулевич